

Lijst Brunssum Lokaal fractie

Datum 3 januari 2023
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202261099/202264691
Onderwerp Brief 47 Lijst Brunssum Lokaal inzake installatie
mijnwater nabij Sint Jozefkerk

Beste heer/mevrouw,

Middels deze brief willen wij uw vragen over de installatie van Mijnwater nabij de Sint Jozefkerk beantwoorden. Tevens is er op 19 december 2022 een bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente en Mijnwater waarin is gesproken over de huidige situatie van de energievoorziening.

Vraag: Waarom is de installatie gerealiseerd terwijl de bezwaartermijn nog loopt? Is de installatie dus niet illegaal aangelegd?

Antwoord:

De vergunning is op 28-07-2022 aangevraagd en op 7-11-2022 verleend. Na het verlenen van de vergunning is er nog 6 weken de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Na verlening mag men, op eigen risico, starten met de bouwwerkzaamheden (de vergunning is nog niet onherroepelijk). Er kan nog (6 weken) bezwaar ingediend worden ingediend en er kan nog voorlopige voorziening aangevraagd worden.

De aanvraag wordt digitaal gepubliceerd op overheid.nl

In december 2022 zijn een viertal bezwaarschriften binnengekomen, gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor de tijdelijke warmtevoorziening Mijnwater. Deze zijn momenteel in behandeling.

Vraag: Waarom meldde de wethouder de bezwaartermijn niet in de raad en tegen bewoners?

In de raadsvergadering is aangegeven dat dit een reguliere procedure is voor een tijdelijke vergunning waarbij ook bezwaar mogelijk is. In de raad is de datum aanvraag vergunning vermeld. Er is in de

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999



beantwoording niet gesproken over de datum van vergunningverlening en de looptijd van de bezwaarprocedure.

Vraag: Waarom zijn bewoners niet van te voren in deze gevraagd of geïnformeerd over de komst van deze installatie, want we praten wel over burger participatie, nieuw besturen en transparant zijn?

Antwoord:

De gemeente kan niet voor alle vergunningen die worden aangevraagd participatie organiseren. Dit ligt bij de aanvrager van de vergunning. Dit is ook niet de taak van de gemeente, dit is aan de initiatiefnemer. Momenteel kunnen hieraan geen eisen worden gesteld.

Naar aanleiding van de onrust, heeft Mijnwater geconstateerd dat er bij de omgeving behoefte is om meer meegenomen te worden. Daarom is er vanuit Mijnwater een brief verstuurd naar de omwonende rondom de uitvoering van werkzaamheden die nog nodig waren voor de tijdelijke voorziening. Hierop hebben zij daarom al verbetering getoond.

Vraag: Bent u op de hoogte van het feit dat deze installatie feitelijk een gevolg is van capaciteitsonttrekking door mijnwater juist aan de energiebronnen in Brunssum eerder dit jaar?

Antwoord:

Het systeem heeft twee bronnen en die zijn er juist om warmte of koude aan te onttrekken zodat dit aan de woningen kan worden geleverd. Dus dit is een juiste constatering.

Aanvullende toelichting

Het warmte- en koudenet in Brunssum heeft als bron een ondergrondse WKO (Warmte Koude Opslag). Een WKO dient in de zomerperiode "geladen" te worden met warmte zodat er in de winter altijd voldoende warmte beschikbaar is vanuit de WKO om in de warmtevraag van de aangesloten klanten te kunnen voorzien. Bij langdurige aanhoudende koude periodes kan het voorkomen dat de WKO over onvoldoende piekcapaciteit beschikt. Om leveringsonderbrekingen tijdens dit worst case scenario te voorkomen heeft Mijnwater een tijdelijke "backup" installatie voorzien waarmee extra warmte aan het systeem kan worden toegevoegd.

De bron (WKO) is correct inregelen en thermisch in balans te krijgen, kost in de praktijk tijd. Het bevoegd gezag, in dit geval de Provincie Limburg, stelt hiervoor conform Waterwet een termijn van maximaal 5 jaar. Mijnwater is ervan overtuigd dat zij de WKO in Brunssum (ruim) binnen deze termijn goed ingeregeld krijgt.

Voor de zomer van 2023 zal er een definitieve oplossing komen. Meer informatie over deze oplossing is er nu nog niet.

Naast dat Mijnwater zorgt draagt voor de levering van warmte en koude op de 3 locaties, gaat deze levering tot de voordeur. Achter de voordeur is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woningen als het gaat om de juiste technische installatie. Ook het correct omgaan met deze installatie ligt in handen van de bewoner.

Afhankelijk van de aard van de klacht kan de oorzaak dan ook gerelateerd zijn aan meerdere partijen. Een warm en comfortabel huis is een samenspel van de leverancier, de gebouwelijke installaties en het gebruik hiervan.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,



burgemeester

gemeentesecretaris