

Lijst Brunssum Lokaal-fractie
P/a de griffie

Datum 1 augustus 2023
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202320970/202322566
Onderwerp Beantwoording artikel 43 vragen brief 41
fractie LBL inzake extreme neerslag en overlast

Geachte leden van de fractie LBL,

Op 5 juli 2023 heeft uw fractie, op grond van artikel 43 van het Reglement van orde, vragen gesteld aan het college van B&W over de extreme regenval en overlast hiervan. Middels deze brief worden de vragen beantwoord.

Vraag 1:
In welke straten en buurten is er sprake van overlast en schade in deze?

Beantwoording vraag 1:
Hiervan is in verschillende vormen en hoedanigheden sprake in de Spoorstraat, het Treebeekplein, Appelvink, Rembrandtstraat, Dorpstraat/Oude Markt, Pastoor Hagenstraat, Waubacherweg, parkeerplaats Henri Dunantstraat, Klingstraat, mountainbike pad Schutterspark, Prins Hendriklaan en Maastrichterstraat.

Vraag 2:
Is er een verklaring voor deze overlast? Dus oorzaak en gevolg?

Beantwoording vraag 2:
De oorzaak is gelegen in een extreme regenbui, waarop ons rioolstelsel (nog) niet is berekend.

Vraag 3:
Is er actie mogelijk van de gemeente bijvoorbeeld in zake riool, afvoer, wateropvang en dergelijke?

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999



Beantwoording vraag 3:

Op dit moment wordt bij renovaties al het vergroten van het riool ter hand genomen, brengen we buffers aan, koppelen we regenwater af en proberen we waterstromen te sturen naar locaties waar dit tot minder overlast leidt. Daarnaast voeren we een actief beleid om bewoners te stimuleren minder hemelwater op het riool aan te sluiten en nemen we deel aan de operatie Steenbreek om vergroening te stimuleren en daarmee bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress. In het algemeen gaat het hierbij ook om de verduurzaming van buurten.

Verder onderzoeken we na iedere overlast of kleine maatregelen niet ook al tot minder overlast kunnen leiden, zoals bijv. aanpassen van buffers, greppels aanleggen en aanpassen van bestrating/verharding.

Vraag 4:

Zo ja, is dit gepland in onze werken en investeringen in de toekomst te ontzien bij deze gevolgen van de weersveranderingen?

Beantwoording vraag 4:

Bij voorkomende werken anticiperen we al zoveel mogelijk op de weersveranderingen.

In Parkstadverband wordt gewerkt aan een basisrioleringsplan (BRP). Daarmee kunnen we wateroverlastsituaties berekenen en maatregelen nemen. Het BRP zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond en uiteindelijk aan de raad worden aangeboden. Dan zal ook blijken of het huidige investeringsvolume voldoende is.

Vraag 5:

Heeft u in deze contact met brandweer, verzekeringen en wijkteams?

Beantwoording vraag 5:

Tijdens de overlast gaan meldingen naar de brandweer, die waar nodig de gemeentelijke piketmensen zoals BOA's en wachtdienstmedewerkers Openbare Ruime inschakelt. Uiteraard wordt zoveel mogelijk afstemming gezocht tussen de partijen én de omwonenden/bewoners.

Het aanspreken van de verzekering gebeurt door de bewoners zelf. Ingeval dat de gemeente aansprakelijk wordt geacht, vindt dat in een later stadium plaats.

Tijdens de overlastmomenten is geen rol weggelegd voor de wijkteams.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

