

Messungen

Sp1	-3,4 ° C
Sp2	5,5 ° C
Sp3	-2,0 ° C

Parameter

Emissionsgrad	0.95
Ref. Temp.	4 ° C



FLIR0001.jpg

FLIR C2

720055520



FLIR0001.jpg

FLIR C2

720055520

Hier wird der Effekt eines geöffneten Kippfensters (Sp 2) erkennbar. Die Temperaturdifferenz zu einem geschlossenen Fenster (Sp 3) beträgt 7,5 Grad Celsius. Die Fassade ist mit -3,4 Grad Celsius noch etwas kühler als das Fenster (-2.2 Grad Celsius).